

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электроводонагреватели ЭВН предназначены для отопления зданий, имеющих открытую и закрытую отопительные системы, работающие при давлении не более 0,3 МПа (максимальное давление в системе 30 м водяного столба) при напряжении питающей сети 380/220В. ЭВН могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе.

В котлах установлен блок из трёх ТЭН. Блоки ТЭН взаимозаменяемы. Электрический котёл можно использовать для нагрева теплоносителя в системах теплый пол. Запрещается установка электрического котла в сетях, совмещенных с центральным отоплением без применения развязывающего теплообменника.

Электрический котёл предназначен для работы в однофазной и трехфазной сетях переменного тока напряжением 220В/380 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Номинальное напряжение между нулем и каждой фазой 220В ± 10% т.е. от 200В до 240В.

Электрические котлы ЭВН 3; 4,5; 6 кВт и ЭВН 3А; 4,5А; 6А можно использовать для работы в однофазной (220В) и трехфазной (380В) сетях переменного тока. При подключении электрического котла к однофазной сети токовая нагрузка на питающую сеть возрастает. Необходимо убедиться, что сеть электропитания рассчитана на работу с указанной нагрузкой и обеспечивает работу электрического котла в диапазоне питающих напряжений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЭВН 3, ЭВН 3А	ЭВН 4,5, ЭВН 4,5А	ЭВН 6, ЭВН 6А	ЭВН 9, ЭВН 9А	ЭВН 12, ЭВН 12А	ЭВН 15А	ЭВН 18А
Номинальное напряжение, В (±10%)	220/380			380			
Общая номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%)	3	4,5	6	9	12	15	18
Ступени регулирования мощности, кВт:							
1 ступень	1	1,5	2	3	4	5	6
2 ступень	2	3	4	6	8	10	12
3 ступень	3	4,5	6	9	12	15	18
*Температура воды на выходе, °С	30...85						
Площадь отапливаемых помещений при расчетной температуре 25°С и высоте помещения до 3м, м ²	20...40	35...55	50...70	80...100	110...130	140...160	170...190
Теплоноситель	Вода водопроводная ГОСТ 2874						
Габаритные размеры (мм), не более							
длина:	230			230		230	
ширина:	125			125		125	
высота:	515			625		785	
Масса, кг, не более	6,5	7	7,5	9,4	9,5	12,8	13,2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электроводонагреватель - 1 шт.
Тара транспортировочная - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Электроводонагреватель представляет собой корпус, внутри которого на основании расположена сварная конструкция из водопроводных труб соответствующих диаметров, в которую установлен блок трубчатых электронагревателей (ТЭН). Каждый ТЭН в блоке запитан отдельно от сети 220В, что позволяет дискретно регулировать мощность электрического нагрева. Мощность электрического котла до максимальной увеличивается вручную, в три ступени на ЭВН-3...18 при помощи клавишных переключателей (первая,

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт

электроводонагревателя ЭВН

Изыят «__» __ 20__ г.

Исполнитель

фамилия, имя, отчество

подпись

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,
ул. 60 лет Октября 21, офис 5, ООО «Пирамида»
т. 8 (351)326-40-42

ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт Электроводонагревателя ЭВН

ЭВН _____ продан _____

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Штамп предприятия _____

Подпись

Выполнены работы: _____

Исполнитель: _____

Ф.И.О., подпись

Организация: _____

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

М.П. _____

подпись руководителя

предприятия

линия отреза

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,
ул. 60 лет Октября 21, офис 5, ООО «Пирамида»
т. 8 (351)326-40-42

ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт Электроводонагревателя ЭВН

ЭВН _____ продан _____

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Штамп предприятия _____

Подпись

Выполнены работы: _____

Исполнитель: _____

Ф.И.О., подпись

Организация: _____

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

М.П. _____

подпись руководителя предприятия

Адреса сервисных центров

28. Омск

ООО «УСПК» ул. 5 Линия, 248 тел. +7(311)251-08-81, 8 (951)413-04-81
"ВОКС", ИП Светлов В.Л., г. Омск, ул. Пригородная 5/1-134, (3812)20-95-90, 79-51-17

29. Оренбург

ИП Попов, Оренбургский район, пос. Пригородный, ул. Лесная, 2Е, кв. 16. Тел. 8(922)886-10-36

30. Пенза

«Термосет сервис» (ИП Земсков И.А) ул. Кирова, 63А, офис 205, тел. 8(8412)71-07-07

31. Петрозаводск

«ТЕХНОПРОФ» (ИП Клопов С.В), ул. Древянка, 2 тел. 7(8142) 331413

32. Пермь

ООО «СантехСтройСервис» (ИП Васев В.В.) ул. Кронштадтская 37 тел. +7(342)277-06-04, +7(342)293-44-18

33. Ростов на Дону

ООО «ИТА-Сервис» ул. 1-ой Конной Армии 1 В, тел. 8-961-301-02-20, 8-863-301-02-20

34. Самара

АСЦ Самара-Сервис (ИП. Перетокин В.А) ул. Уральская 161, стр. 21 тел. +7(846)248-30-32, +7(927)729-77-45

Самара

ООО «СК-Сервис-Самара» (ГК "Самойленко") ул. Свободы, 149, тел. +7 846 300 - 45-45

35. Санкт-Петербург

"Ок-сервис" ООО «СМАРТ-ПРОФИ» Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 43-45, лит. В, пом. 2-Н, +7 (812) 719-83-91, +7 (812) 925-83-91

"EXPERT MASTER", Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, e-mail: info@expert-master.com, www.expert-master.com, тел. +7 (812) 309-72-60, +7 (924) 05-12

36. Саранск

«Термосет сервис» (ИП Земсков И.А) , ул. Кирова, д. 64, офис 3, 8(8342)31-22-24

37. Саратов

Градус+ (ИП Старков Н.Э.) Танкистов 17, тел. 8452 58-25-30

38. Северодвинск

«Уан сервис» (ИП Ульянов А.Н.) Архангельское шоссе 74к2 офис 202, тел. 8(812)910-33-95, 8(921)910-33-95

39. Ставрополь

ТеплоСмарт (ИП Ованесян М.В) ул. Старомарьевское шоссе, д. 32Е, офис 2. Тел. 8 (9624) 47-66-75

40. Сургут

«Эл-Ком», пр. Пролетарский 35/132, тел. 89825194404

41. Тверь

ООО «Сантехник» ул. Шишкова 97 стр. 1, тел. (4822)41-55-73, +7(903)806-49-43

42. Тольятти

ООО «СК-Сервис-Самара» (ГК "Самойленко") ул. 70 лет Октября, 52 тел. (8482) 65-00-78

43. Тула

ООО «КомфортСервис» , Новомосковское шоссе, д. 54Г, стр. 10, оф. 204, тел. 8(4872) 710-670, 79-30-64

44. Тюмень

ООО «Центр водной техники» ул. Харьковская, 83а/3 тел. 7(3452)540-683

45. Ульяновск

ООО «Улсервис» ул. Урицкого, д. 23 тел. 8-951-092-85-39, 8-951-092-01-22

46. Уфа

"Гидромаг", пр. Октября, 148, +7 (347) 285-85-54, +7 917 437-94-71

Компания «Метеорит», ул. Султанова, д. 2, тел. 8 (347) 246-62-47

47. Хабаровск

КотелСервис27 (ИП Чирков А.А.) ул. Читинская, 25 тел. +7(962)502-73-10, (4212)62-73-10

48. Челябинск

ООО "Ворса Урал" ул. Рылеева, д. 18, тел. 8 (351) 214-92-90, 214-99-87

49. Череповец

ООО «ТермоЛэнд» ул. Ленина, д. 98А, офис - под.помещение, тел. 8-800-511-58-80, 8 (8202) 30-21-80, 8-911-505-32-60

50. Ярославль

АСЦ "ЯрСервис" (ИП Эжер Н.Ю.) Ленинградский пр-т, 52в тел. 8(4852)900-242, 283-300, 284-400 (доб. 203)

51. Алматы (Республика Казахстан)

ИП «STRONG HOUSE» Фетисов Р.А. пр. Суюнбая, 461, уг. ул. Бекмаханова, тел: 8(727)338-63-73, 8(727)338-61-05

Примечание: список партнеров-сервисных центров периодически пополняется, актуальный список смотрите на сайте <https://piramida-plus.ru/servisnye-centry>

вторая, третья или все вместе) и в три ступени на ЭВН-3А...18А, при помощи рычагов автоматического выключателя после снятия общей планки или оси. После удаления общей планки (оси) для включения устройства необходимо включить основную ступень (левый рычаг), для повышения мощности устройства необходимо включить дополнительные ступени (средний или правый рычаг, или все вместе).

Из корпуса выходят два патрубка. Верхний патрубок предназначен для подачи в систему отопления, нижний правый – для обратки. Таким образом, поток воды, проходя через водопроводную систему водонагревателя и блок ТЭН, нагревается до определенной температуры. Также есть возможность развернуть патрубок в противоположную сторону, для этого нужно снять заглушку отверстия, раскрутить крепежные хомуты колбы, вынуть колбу, повернуть ее в противоположную сторону и установить на место в обратном порядке.

Принципиальные схемы систем отопления указаны на рис. 2 и рис. 3.

Присоединительные размеры ЭВН к системе отопления указаны на рис. 4.

Электроводонагреватель ЭВН-3...18 оснащен датчиком-реле температуры, позволяющим поддерживать заданную температуру воды в отапливаемом помещении автоматически, термовыключателем с автоматическим возвратом, который отключает блок ТЭН в случае закипания воды и аварийным датчиком с автоматическим возвратом, который отключает блок ТЭН в случае закипания воды.

На лицевой стенке корпуса расположены органы управления: ручка регулятора температуры, светосигнальная арматура на переключателе.

Электроводонагреватель ЭВН-3А...18А также оснащен датчиком-реле температуры, позволяющим поддерживать заданную температуру воды в отапливаемом помещении автоматически, термовыключателем с автоматическим возвратом, который отключает блок ТЭН в случае закипания воды и вместо клавишных выключателей установлен автоматический выключатель с возможностью переключения ступеней нагрева.

На электроводонагревателях ЭВН-3...18 и ЭВН-3А...18А дополнительно на панели управления установлена двухполюсная клеммная колодка с переключкой для возможности подключения комнатного термостата.




Рис.1

5. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ

В качестве теплоносителя должна использоваться вода питьевая, соответствующая ГОСТ Р 51232, с карбонатной жёсткостью не более 0,7 мг-экв/кг, прошедшая обработку. Выбор способа обработки воды для

питания котлов и системы отопления должен производиться специализированной организацией. Применение незамерзающей жидкости в качестве теплоносителя требует повышенной скорости циркуляции и приводит к преждевременному выходу из строя нагревательного элемента, так как теплоёмкость у него на 20% ниже, а вязкость выше на 25% чем у воды, что дает повышенную нагрузку на нагревательный элемент и сокращает срок его службы. При низких температурах ниже -10-15 °С незамерзающая жидкость переходит из жидкого в гелеобразное состояние, что может привести к перегрузке циркуляционного насоса.

Возможен материальный ущерб при применении незамерзающей жидкости! Применение незамерзающей жидкости в отопительной системе приводит к сокращению срока службы нагревательного элемента, ухудшает теплопередачу и снижает эффективность котла.

Внимание! При выходе из строя нагревательного элемента с использованием незамерзающей жидкости в системе отопления случай будет считаться не гарантийным.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ЭВН по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I по ГОСТ 27570.0-87.

При эксплуатации ЭВН соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами.

В целях обеспечения пожарной безопасности строго соблюдайте следующие правила:

- не накрывать электроводонагреватель;
- не устанавливать электроводонагреватель вблизи легковоспламеняющихся материалов;
- заземлить ЭВН.

Запрещается использовать в качестве теплоносителя масла разного рода и другие горючие жидкости.

Запрещается использовать электроводонагреватель, если рекомендуемый теплоноситель не заполнил весь объем колбы.

Помещения, где установлен котёл, должны быть обеспечены достаточным естественным светом, а в ночное время - электрическим освещением. Места, которые по техническим причинам нельзя обеспечить естественным светом, должны иметь электрическое освещение. Освещённость должна соответствовать СП.52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».

Подключение электрокотла к электросети производится по техническим условиям владельца электросетей в соответствии с *"Инструкцией по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений"*

Электрический котёл и трубопровод системы теплоснабжения подлежат заземлению, при его отсутствии безопасная работа не гарантируется. Все работы по осмотру, профилактике и ремонту электрического котла должны проводиться при снятом напряжении.

К ремонту и техническому обслуживанию электрокотла допускаются лица, изучившие устройство электрокотла, имеющие квалификационную группу допуска по электробезопасности не ниже третьей для электроустановок напряжением до 1000 В.

Монтаж, обслуживание и ремонт электрокотла должны выполняться в соответствии с требованиями действующих *«Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».*

Питание электрокотла в домах должно осуществляться по независимым от других потребителей электроэнергию линиям, начиная от распределительного щита.

Категорически запрещается использовать для зануления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.

Электрокотел должен иметь постоянное соединение со стационарной проводкой. Применение штепсельных соединений не допускается.

Питание электрокотла, от распределительного щита, осуществлять только через автоматические выключатели. Тип автоматического выключателя необходимо подобрать в соответствии с потребляемым током.

Отклонение напряжения питания сети больше чем $\pm 10\%$ может привести к повреждению электрокотла. В этом случае необходимо устанавливать стабилизатор напряжения. Установка стабилизатора напряжения защитит Ваш электрокотел от преждевременного выхода из строя.

Адреса сервисных центров

1. Архангельск

Уан сервис(ИП Ульянов А.Н) ул. Суворова, д.12, тел. (8182) 27-6912

2.Барнаул

ООО «АЙСБЕРГ-СЕРВИС», ул. Северо-Западная 54, тел. 36-20-02, 77-49-50

3. Владивосток

ИП Муцольгов К.И., ул. Вострцова 45, тел. 8(914)328-24-10

4.Владикавказ

СЦ "Теремок",РСО-Алания, Пригородный район, с. Ногир, напротив рынка «Викалина», Тел. 8 (8672) 403-173

5.Владимир

ООО «Райм», проспект Ленина дом 43, помещение 1. Тел.: 894922) 60-19-59

6.Волжский и Волгоград

ООО "Линк" ул. Мира 114, пом.1 телефон: +7 (909) 380-59-99, 7(961) 085-67-77, +7(8443) 777-717, 777-757, 777-787

7.Воронеж

ООО «Энкор Сервис» ул. Текстильщиков, 2д тел.8 (473) 2-619-635

8.Дзержинск

ООО «АССЦ «РАДУГА» ул. Чапаева д. 69/2 тел. 8(8313)28-06-66, 8(906)351-69-00, +7(8313)23-50-80

9.Екатеринбург

ООО «МЕГА Технологии» ул. Трактористов 19 тел. +7(922)181-51-49,ул.Восточная 23 тел. 7(343)372-50-49

10.Иваново

Сервисная группа «Альфа», ул.Дзержинского, д.39. Тел.+7(4932)42-07-55

11.Ижевск

"ServisGut" ул. Пушкинская, д. 53 телефон: +7 (3412) 97-06-10

12.Иркутск

«Профи Сервис» (ИП Мазуренко В.В) ул.4-я Железнодорожная 100/3тел.+7(950)102-06-94, 8(3952)620-047, 8(3952)677-762

13.Казань

ООО «Элита Сервис» ул. Луговая (Вознесенское), д. 1(3), тел. 8(843)239-02-12

14.Калининград

ИП Онищенко, ул. Горького, 107. Тел. +7 (911) 4728051

15.Калуга

ООО «ИСЦ» ул. Декабристов, д.15 тел. 7(4842) 59-53-07, +7(4842) 56-34-11, +7 903 636 5307

16.Кемерово

ООО «Спецарм-Сервис» ул. Терешковой 39,тел 8 (3842)45-21-33, 33-67-07, 56-20-02

17.Киров

ООО «ВТК Сервис»1-й Кирпичный пер., д. 13 тел.+7 (8332) 35-16-00

18.Клин

«Тепло-Максимум», Московская обл., Клинский р-н,д. Давыдково, дом 52, кв1, тел. 89253111700

19. Кострома

ИП Ржаницын И.А. ул.Смирнова Юрия,дом28А, корпус 3, тел. +7 (4942) 302 109

20.Краснодар

ООО «Аква Юг»Р/А п. Яблоновский, ул. Кобцевой, 1/4. оф. № 18 тел.8(861)944-17-61, 8(918)98-238-98

21.Красноярск

ИП Семиков В.А. пр.им.газ. Красноярский рабочий, 27 стр.4 тел.8(391)220-88-88

22.Курск

ООО «АКВАМОНТАЖ» ул. 50 лет Октября, 116, офис 1 (перед приездом обязательно позвоните!) 8 (4712) 550 802

23.Москва и область

ООО «Тепломеханика» ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 10 офис 609тел. +7(495)6486469,+7(495)6486361

ООО «Комфорт Эко», Дмитровское шоссе, д.100, к.2, офис 617, тел. 8(495) 921-37-61

г. Ногинск "Центр услуг" ИП Шаров А.Е Пугачева д3 тел.8(903)517-16-87, 8(925)362-28-79

24. Набережные Челны

"ТеплоГаз" ул. Лермонтова 55/1 тел. +7(8552)760-777; +7(999)15-50-777

25. Нижний Новгород

ООО «АССЦ «РАДУГА» ул. Комсомольская д. 17/1 тел.: +7(831)297-10-22, +7(831)297-99-15, +7(929)053-62-69

RUTEX (ИП Липатов С.И.) Южное шоссе, 21; Ул. Тонкинская, 1 тел.+7 (910) 88-67-910; 8 (831) 251-11-11

26.Новокузнецк

СЦ «МВ-Сервис» пр. Кузнецкстроевский д.44, тел 8(3843)53-83-05

27. Новосибирск

ИП Пашенко С.И. (Термекс-Сервис) ул. Станционная, 26 оф. 2 Тел.+7(383) 214-85-23; 349-90-60

"Тех-сервис", с. Цемдолина ул. Ленина 8 Б, тел: +79384110604, +78617652260

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭВН





СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭВН А



7. СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Монтаж котлов и их элементов должен выполняться специализированными организациями, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

Специалист монтажной организации должен внести запись в гарантийный талон с обязательным подтверждением подписью и печатью. При отсутствии этих записей гарантийный талон будет считаться недействительным.

Перед монтажом котла необходимо проверить его целостность и комплектность, а так же убедиться, что выбранная модель котла по своим входным параметрам подходит для работы в данных условиях.

Давление в системе должно быть минимально необходимым для циркуляции теплоносителя. Достаточно избыточного давления +0,06 МПа в системе к давлению налива для конкретного здания. Важно знать, что при повышении давления растёт и температура вскипания, которая отрицательно влияет на состояние полимерных материалов, а также усугубляет последствия вероятной аварии.

Циркуляционный насос должен устанавливаться на байпасной линии, параллельной обратке, с установкой фильтра грубой очистки перед насосом (по потоку). На самой обратке устанавливается одно запорное устройство.

Разделяют системы отопления на: открытую и закрытую.

При открытой системе отопления трубопровод подачи вертикально поднимается к открытому расширительному баку, и разбор теплоносителя производится после прохождения верхней точки.

При закрытой системе отопления на выходе из котла устанавливается группа безопасности. Группу безопасности устанавливают на патрубках непосредственно присоединённых к котлу или трубопроводу без промежуточных запорных органов на расстоянии не более 1 метра от котла.

Закрытая система отопления должна быть оборудована мембранным расширительным баком объёмом не менее 1/10 от совокупного циркулирующего в ней объёма теплоносителя. Оптимальное место размещения бака – на обратной линии перед циркуляционным насосом. При монтаже необходимо проверить давление в расширительном баке. Оно должно быть 0,7...0,8 от номинального давления для конкретной системы отопления.

В замкнутой системе на стояке должен быть предусмотрен предохранительный клапан, рассчитанный на давление не более 0,3 МПа.

Необходимо предусмотреть краны спуска воздуха из системы отопления.

Резьбовые соединения должны быть герметизированы обмоткой: льном сантехническим с нанесением на поверхность намотки и внутреннюю поверхность резьбового штуцера котла сантехнического геля или специальной пасты. Допускается использование сантехнических синтетических намоток.

Для проверки герметичности закрытой системы нужно провести опрессовку системы отопления вместе с котлом до давления срабатывания предохранительного клапана, но не более 0,3 МПа. Повторно проверить герметичность резьбовых соединений и сварных швов. При необходимости проверки системы отопления на давление более 0,3 МПа, котёл и мембранный бак от системы отключить. Повышение давления должно быть кратковременным (до 10 минут).

Прилагаемые схемы являются базовыми для создания устройств, отвечающих поставленным задачам, и не заменяют профессиональное проектирование, необходимое для выполнения работ по месту установки. С целью упрощения запуска системы отопления большие контуры отопления рекомендуем разделять при помощи байпасов с термостатическими трёхходовыми кранами, обеспечивающими оптимальный режим работы котла в режиме разогрева системы.

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электроводонагреватель устанавливается и эксплуатируется в помещении (объеме) с искусственно регулируемыми микроклиматическими условиями при отсутствии воздействия атмосферных осадков, песка и пыли в воздухе и повышенной конденсации влаги. Электроводонагреватели должны эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от плюс 1°C до плюс 40°C в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69), при относительной влажности не более 80%. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры электроводонагревателя сверх допустимых пределов и разрушающих металл и изоляцию.

Перед пуском в работу электродкотла необходимо выполнить пункты 5,6 и 7 настоящего руководства.

При эксплуатации системы отопления уровень теплоносителя в открытом расширительном баке не должен опускаться менее 1/3 его высоты и его необходимо поддерживать, периодически доливая теплоноситель. В период эксплуатации электродкотла нужно следить за состоянием оболочки ТЭН, чтобы не было образования излишней накипи на нагревательном элементе. Образование обильной накипи на нагревательном элементе приводит к перегреву и разрушению оболочки ТЭН, что в свою очередь уменьшает срок службы нагревательного элемента.

Внимание! Выход из строя нагревательного элемента по причине накипи на оболочке ТЭН считается не гарантийным.

Запрещается использовать теплоноситель из отопительной системы для бытовых нужд, так как это может привести к падению уровня воды и прекращению циркуляции.

Открытая отопительная система




Рис.2 Схема системы отопления на базе ЭВН

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. ЭВН; | 5. Обратный клапан; |
| 2. Вентиль; | 6. Сетчатый фильтр; |
| 3. Открытый расширительный бак; | 7. Насос. |
| 4. Радиатор отопительный; | |

Закрытая отопительная система




Рис.3 Схема системы отопления на базе ЭВН с насосом

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. ЭВН; | 7. Насос; |
| 2. Вентиль; | 8. Обратный клапан; |
| 3. Предохранительный клапан; | 9. Автоматический воздушник. |
| 4. Радиатор отопительный; | |
| 5. Вакуумный расширительный бак; | |
| 6. Сетчатый фильтр; | |

16. ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Контрольный талон на установку №1

1. Дата монтажа _____.
 2. Адрес монтажа _____.
 3. ЭВН _____.
 4. Кем произведен монтаж _____
ФИО, организация.
 5. Лицензия _____
Дата выдачи, кем выдана.
- Инструктаж прослушан, правила пользования освоены

- ФИО владельца, Подпись владельца
- « ____ » _____ 20__ г.

Место печати

Контрольный талон на установку №2

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

1. Дата монтажа _____.

2. Адрес монтажа _____.

3. ЭВН _____.

4. Кем произведен монтаж _____
ФИО, организация.5. Лицензия _____
Дата выдачи, кем выдана.

Инструктаж прослушан, правила пользования освоены

ФИО владельца,_____
Подпись владельца

« _____ » _____ 20__ г.

Место печати

	Плохая циркуляция теплоносителя в системе	Проверить соответствие монтажа отопительной системы
	Перекрыт кран на обратной магистрали системы отопления	Открыть кран
	Недостаточный уровень теплоносителя в открытом в расширительном баке	Дополнить систему теплоносителем до верхнего уровня открытого расширительного бака
6.Отключается вводной автомат	Неправильное подключение	Подключить котел в соответствии с электрической схемой
	Вышли из строя блок ТЭН	Замените блок ТЭН
7.Появление течи из под прокладки блока ТЭН	Длительная работа котла при максимальной температуре воды	Заменить прокладку блока ТЭН
	Мощность котла не соответствует теплопотерям здания	Подобрать модель котла
8.Течь в месте соединения электродвигателя с системой отопления	Некачественное уплотнение резьбового соединения	Восстановить герметичность соединения

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроводонагреватель ЭВН - _____ изготовлен по ТУ 3442-005-56384366-2004 и соответствует ГОСТ 12.2.007.9-93(кроме п.п.7,9,10). ТР ТС 004/2011, ТР ТС020/2011.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ76.Н00615

Регистрационный номер декларации о соответствии №: ЕАЭС N RU Д-РУ.АД71.В.01801/19 от 09.01.2019г.;
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по: 09.01.2024г. Выдан ООО "ПРОГРЕСС" "115088,
г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 1, офис В.

9. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка, подключение и первоначальное включение ЭВН должно производиться согласно требованиям ПУЭ, ПЭЭП и ПОТР-М, квалифицированным персоналом, имеющим группу электробезопасности не ниже третьей с применением защитных устройств, рассчитанных на соответствующий ток. Подключение электродвигателей серии ЭВН производить согласно Рис.4.

Перед включением электроводонагревателя необходимо проверить надежность защитного заземления (болт заземления электроводонагревателя располагается внутри корпуса сверху), сопротивление изоляции ТЭН, пусковой аппаратуры, а также протянуть все резьбовые соединения токоведущих частей изделия. Перед включением ЭВН, находившегося под воздействием отрицательных температур, необходимо выдержать его при рабочей температуре не менее 2-х часов.

Для подключения комнатного термостата нужно снять перемычку «ТК» и на ее место подключить выводы замыкающих контактов комнатного термостата, которые должны быть гальванически изолированы от сети.

Работа электроводонагревателя.

- Перевести одну или обе клавиши в положение «I» (ЭВН-3...18), либо перевести один или все три рычага в положение «I»(ЭВН-3А...18А) для включения в сеть требуемой мощности ЭВН.
- Установите ручкой терморегулятора необходимую температуру, при этом загорается индикатор (ЭВН-3...18) и подается напряжение на блок электронагревателей (ТЭН).
- После нагрева воды до установленной температуры терморегулятор отключит от сети нагревательные элементы, индикатор гаснет (ЭВН-3...18). В дальнейшем терморегулятор автоматически поддерживает заданную температуру воды.
- Для выключения электроводонагревателя необходимо перевести клавиши переключателя (ЭВН-3...18) в положение «0» или рычаги переключателя (ЭВН-3А...18А) в положение «0» и, если необходимо, отключить внешний источник питания.

Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию и электрическую схему изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

Внимание: для надежной работы и увеличения срока эксплуатации ЭВН в отопительную систему нужно устанавливать циркуляционный насос.

Подключение к сети электродвигателей серии ЭВН:

380В

220В



Ф1, Ф2, Ф3 – Фаза
 0 – Ноль
 ТК – Термостат комнатный (при установке
 Проводов термостата, перемычку удалить)

Ф1 – Фаза
 0 – Ноль
 ТК – Термостат комнатный (при установке
 проводов термостата, перемычку удалить)

Рис.4

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

При работе электроводонагревателя должны быть соблюдены следующие требования:

1. Не допускается работа электроводонагревателя при отсутствии воды в системе отопления.
2. Перед каждым сезоном использования электродкотла необходимо проверять состояние контактов на выводах нагревателей и пускателя, надежность их затяжки. Контактные поверхности должны быть чистыми, не окисленными: плотность контактных соединений должна быть такова, чтобы не возникло искрение.
3. Перед каждым сезоном использования проверять сопротивление изоляции ТЭН относительно корпуса электроводонагревателя, эту проверку производить перед каждым включением после длительного простоя (более 35 дней).
4. Не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние защитного заземления.

В процессе эксплуатации необходимо производить профилактический осмотр электродкотла перед каждым отопительным сезоном:

- проверить работоспособность ТЭНБ. Если ТЭНБ неисправен, заменить его;
- удалить накипь с оболочек ТЭН;
- проверить состояние резиновых прокладок и керамических изоляторов ТЭНБ и при необходимости заменить их;
- устранить ослабление резьбовых контактов на ТЭНБ, блоке зажимов, контакторах магнитных, а также плоских втычных контактов на терморегуляторе, термоограничителе и двухклавишном выключателе;
- проверить надежность заземления корпуса электродкотла;
- удалить загрязнение с изоляционных втулок и контактных стержней ТЭНБ;
- проверить сопротивление изоляции ТЭНБ, которое должно быть не менее 0,5 МОм.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Электроводонагреватель должен храниться только в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность механических воздействий и повышенной влажности. Срок хранения изделия при условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150 — 1 год.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование электроводонагревателя в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части механических факторов - по группе условий транспортирования Л1 ГОСТ 23216-78.

13. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Изготовитель гарантирует соответствие электроводонагревателя требованиям ГОСТ 12.2.007.9-93 и его исправную работу в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления. Дата продажи проставляется на отрывном талоне настоящего руководства или в кассовом чеке.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его. Гарантийный ремонт электроводонагревателя осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель по предъявлении гарантийного талона или кассового чека.

Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения электроводонагревателя после его продажи.

В случае отсутствия на гарантийном талоне отметки о продаже, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления электроводонагревателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству работы электроводонагревателя и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- * несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 5-12 настоящего руководства;
- * попадания вовнутрь электроводонагревателя посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- * наличия следов самостоятельного ремонта или доработок;
- * стихийных бедствий, пожаров;
- * эксплуатация электродкотла при отклонении напряжения от номинального больше $\pm 10\%$.
- * механических повреждений электродкотла;
- * небрежного хранения, обращения и транспортировки электродкотла владельцем или фирмой поставщиком;
- * если монтаж, пуск в эксплуатацию и ремонт электродкотла производились лицами на то не уполномоченными;
- * утечек теплоносителя вызванных дефектами в системе отопления (материальные потери не возмещаются);
- * в случае повреждения электродкотла в связи с превышением рабочего давления.
- * отсутствия руководства по эксплуатации на электроводонагреватель.

При обнаружении в товаре недостатков в период гарантийного срока эксплуатации, владелец должен составить акт об установленном расхождении по качеству товара с описанием недостатка товара, датой продажи товара, датой изготовления товара, датой оформления акта. Акт должен быть подписан владельцем, представителем продавца и заверен печатью продавца. Сделать Фотографии недостатков товара. Фотографии должны быть четкими и однозначно отражать суть недостатка товара.

Акт об обнаружении потребителем недостатков товара и фотографии недостатков товара должны быть переданы изготовителю в оригинале, факсимильной связью или электронной почтой.

14. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности	Возможная причина	Методы устранения
1. Электродкотел не греет, индикация не горит, слышен характерный щелчок терморегулятора *	Не подается электропитание на ввод	Проверить питающее напряжение на клеммных колодках
	Отсутствует контакт в местах присоединения кабеля к клеммным колодкам	Зачистить провода в местах контакта
	Нарушена электрическая схема подключения автоматики электродкотла	Восстановить правильное электрическое соединение автоматики электродкотла
	Сработал аварийный датчик	Дождитесь когда остынет теплоноситель и нагрев включится снова
2. Электродкотел не греет, индикация горит, слышен характерный щелчок терморегулятора *	Вышли из строя ТЭН	Проверить блок ТЭН
3. Электродкотел не греет, индикация не горит, не слышен характерный щелчок терморегулятора *	Неисправен терморегулятор	Заменить терморегулятор

гулятора *		
4.Котел включается, работает продолжительное время и не набирает заданную температуру	Вышли из строя ТЭН	Проверить блок ТЭН
	Электродкотел работает на малой ступени мощности	Переключить электродкотел на большую ступень мощности.
	Неправильно выбрана мощность электродкотла.	Заменить котел более мощным.
	Образовалась накипь на ТЭН	Очистить ТЭН от накипи
	Перегорел один или несколько ТЭН в ТЭНБ	Проверить работоспособность ТЭНБ. Если ТЭНБ сгорел заменить его
	На ТЭНБ образовался слой накипи	Очистить ТЭНБ от накипи
5.Котел включается, температура воды повышается быстро, нагрев отключается.	Недостаточная циркуляция воды	Проверить подключение насоса
	Воздух в системе отопления	Удалите воздух из системы отопления
	Мощность электродкотла больше чем требуется	Уменьшить мощность электродкотла, отключив одну ступень мощности выключателем двухклавишным

* - для моделей ЭВН-3...18



**ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
СЕРИИ ЭВН**



EAC



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ